



МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ

MUSEUM OF NAIVE AND MARGINAL ART

Број: 458/19
Датум: 22.07.2019. године
Јагодина

Јавна набавка радова –
Реконструкција и доградња Музеја наивне и маргиналне уметности ЈН 3/2019

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Питање:

Понављамо позицију за коју смо поставили питање. У Вашем одговору, поново помињете да је у питању измештени мерни орман ИМО. Овом позицијом се третира само орман, у следећим позицијама се помиње чиме га је све потребно комплетирати. Сходно томе, ако је у питању орман који је постојећи, и кога треба изместити на ново место, сматрамо да треба извршити исправку конкурсне документације, и наведених, изградити, набавка, испорука, променити у демонтирати и поново монтирати - уградити на ново место. Ако смо погрешно схватили Ваш одговор, већ треба и изградити потпуно нов орман наведених карактеристика у овом опису, онда не схватамо термин "измештени"

Одговор:

Појам измештен или издвојен мерни орман ИМО, је из правилника ЕД из 2006. у питању је потпуно нови мерни орман, нова мерна опрема са мерном групом, који се поставља на граници парцеле. За прикључак потребан је и уговор са ЕД Јагодина.

Питање:

Сматрамо, на основу Вашег одговора, да је неопходна измена конкурсне документације, у којој ће се унети нови опис захтеваног УПС-а, а све по одговору, јер је тип који је наведен (СТ МИДЕС 30кВА) модуларни - знатно скупљи, а на основу Вашег одговора и као такав (модуларни) непотребан.

Одговор:

Избор УПС-а који је наведен (СТ МИДЕС 30кВА) модуларни или сличан је предвиђено пројектом реконструкције Музеја.

Питање:

на основу Вашег одговора, неопходна је измена конкурсне документације, и то да се све наведене позиције бришу.

Одговор:

У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документацију.

Питање:

На основу Вашег одговора, неопходно је изменити конкурсну документацију, те уместо пашал .1 ,унети 30 м.

Одговор:

У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документацију.

Питање:

На основу Вашег одговора, у питању је провлачење каблова који су већ дати у претходним позицијама. У свим позицијама где се помињу каблови тражена је испоруке и полагање. Сходно томе, сматрамо да је ова позиција вишак. У сваком случају, потребна је измена конкурсне документације, било у виду укидања ове позиције, било у промени са комад у метрима како сте навели у одговору, али у том случају молимо пресеке каблова који се провлаче, јер се нормативи за рад на провлачењу каблова, јасно и немало, разликују у зависности од пресека каблова.

Одговор:

У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документацију.

Питање:

На основу Вашег одговора, молим изменити конкурсну документацију те променити опис и дефинисати количине потребног материјала наведеног у одговору. Постојећим описом делује да је потребна ФеЗн трака, у комплекту са носачима траке.

Одговор:

Овом позицијом је описана испорука и монтажа главног и локалног изједначења потенцијала, без ФеЗн траке. У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документацију.

Питање:

Молимо, на основу Вашег одговора, изменити конкурсну документацију, те унети кабл који сте дали у одговору, уместо специфицираног. Иначе, сагласни смо са Вашом констатацијом да С/ФТП каблови имају плашт са "ЛСЗХ" материјалом (лов смокеzero халоген) - не испушта наведене гасове, али немају наведену Е30 особину. Е30 (у случају пожара, кабл не гори 30 минута) се наводи и у позицијама 2.8 и 2.10 у оквиру 2. ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ. Вероватно је грешком стављено, те молимо исправку.

Одговор:

Инсталације слабе струје изводити кабловима С/ФТП са "ЛСЗХ". А инсталацију извршних функција дојаве пожара изводити ватроотпорним каблом Е30, нпр Ј-Х(Ст)Х 2х2х0.6 мм ФЕ180/Е30.

Питање:

Конкурсна документација је објављена у "WORD"-у, Измене конкурсне документације су објављене у "ПДФ" - у, очекујемо и нове измене конкурсне документације.Молимо, ради лакшег и јаснијег попуњавања, објавити комплетан измењени предмер у који се уносе цене.Свакако , ради лакшег обрачунавања , најбоље би било, ако је могуће, у ехцел -у.

Одговор:

Наручилац ће објавити комплетан измењени предмер радова у ПДФ формату.

Комисија за јавну набавку ЈН 3/2019